

Marché de travaux de renouvellement de conduites AEP

- Règlement de consultation -

1 - Organisme acheteur :

Mairie de Saint Etienne de Boulogne
Le Village
07200 Saint Etienne de Boulogne

2 – Personne responsable du marché :

Monsieur le Maire de Saint Etienne de Boulogne : Franck BRECHON

3 – Mode de passation du marché :

Procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics.

4 – Nature du marché :

Marché de travaux de renouvellement de conduites AEP selon descriptif et quantitatif ci-joint.

L'opération consiste à renouveler intégralement les conduites d'eau fuyardes du Village au hameau des Gouzis sur une longueur de 1193 m, en posant une conduite PVC 16 bars diamètre 93.8/110 mm, ainsi que toutes les sujétions liées à la pose de cette conduite (raccords, robinetterie, vannes de sectionnement, ventouses, etc). Les conduites seront posées sous la RD 456 ou en accotement de cette dernière.

A cette occasion, il y aura lieu de raccorder sans les changer les branchements de 15 abonnés.

5 – Lots :

Le présent marché fait l'objet d'un lot unique, avec une tranche ferme et deux tranches optionnelles

6 – Variante :

L'entreprise peut proposer outre la solution de base décrite toute variante technique dans la pose de la conduite, et notamment l'utilisation d'un trancheuse.

7- Délais de réalisation :

- Début de l'intervention : 40 jours au plus tard après notification du marché valant ordre de service.
- Durée d'intervention : 60 jours ouvrables au maximum.

8- Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction de la valeur technique, de la rapidité d'intervention et du délai de réalisation.

9- Durée de validité de l'offre :

120 jours à compter du 19/04/2013 (date limite de dépôt).

10- Date limite du retour des offres :

Vendredi 19 avril 2013 à 12 heures.

11 – Adresse de retour des offres :

Mairie de Saint Etienne de Boulogne
Le Village
07200 Saint Etienne de Boulogne

12 – Renseignements – retrait du dossier :

Dossier ci-joint

Renseignements complémentaires :

Mairie de St Etienne de Boulogne : 04-75-87-11-23

L'entreprise


A....., le

Signature

« Lu et approuvé »

Marché de travaux de renouvellement de conduites AEP

- Plan de situation -



Marché de travaux de renouvellement de conduites AEP

- Descriptif du marché -

I - TRANCHE FERME

Désignation des travaux	Unité	PU (€)	Q	Total (€)
<u>1- Préparation</u>				
Installation de chantier	Forfait		1	
Recollement	Forfait		1	
<u>2- Terrassement</u>				
Terrassement en tranché pour diam inférieur ou égal à 110 mm sous chaussée	m ³		61	
Terrassement en tranché pour diam inférieur ou égal à 110 mm sous accotement	m ³		84	
Plus value pour tranchées en terrain dur	m ³		0	
Evacuation des déblais en décharge 4 km de distance	m ³		61	
Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/8 pour lit de pose en enrobage	m ³		41	
Fourniture de grave 0/32,5 pour remblaiement de tranchée sous chaussée	m ³		43	
Remblaiement de la tranchée sous accotement avec les matériaux extraits sur place	m ³		61	
Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml		516	
Passage de conduites sous obstacles entre 0,5 et 1 m	Unité		3	
<u>3- Eau potable</u>				
Canalisation PVC 110/93,5	ml		516	
Raccords sur canalisation existante	Unité		1	
Vanne de sectionnement	Unité		1	
Bouche à clef + tube allonge	Unité		2	
Pose d'un PI normalisé, avec prise en charge, vanne et toutes sujétions	Unité		1	
Branchement de particulier à reconnecter avec changement de la prise en charge	Unité		10	
<u>4- Voirie</u>				
Découpe du revêtement	ml		440	
Réfection définitive à l'enrobé tiède	m ²		87	
TOTAL ht				

II TRANCHE OPTIONNELLE 1

Désignation des travaux	Unité	PU (€)	Q	Total (€)
<u>1- Préparation</u>				
Recollement	Forfait		1	
<u>2- Terrassement</u>				
Terrassement en tranché pour diam inférieur ou égal à 110 mm sous chaussée	m ³		155	
Plus value pour tranchées en terrain dur	m ³		0	
Evacuation des déblais en décharge 4 km de distance	m ³		155	
Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/8 pour lit de pose en enrobage	m ³		45	
Fourniture de grave 0/32,5 pour remblaiement de tranchée sous chaussée	m ³		110	
Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml		557	
Passage de conduites sous obstacles entre 0,5 et 1 m	Unité		1	
<u>3- Eau potable</u>				
Canalisation PVC 110/93,5	ml		557	
Raccords sur canalisation existante PVC diam 110 mm	Unité		1	
Vanne de sectionnement	Unité		1	
Bouche à clef + tube allonge	Unité		2	
Pose d'un PI normalisé, avec prise en charge, vanne et toutes sujétions	Unité		1	
Raccordement de la branche des Gouzis, PVC diam 63 mm, fournitures T et vanne de sectionnement sur le départ en 63 mm	Unité		1	
<u>4- Voirie</u>				
Découpe du revêtement	ml		1114	
Réfection définitive à l'enrobé tiède	m ²		223	
TOTAL ht				

III - TRANCHE OPTIONNELLE 2

Désignation des travaux	Unité	PU (€)	Q	Total (€)
<u>1- Préparation</u>				
Recollement	Forfait		1	
<u>2- Terrassement</u>				
Terrassement en tranché pour diam inférieur ou égal à 110 mm sous chaussée	m ³		33	
Plus value pour tranchées en terrain dur	m ³		0	
Evacuation des déblais en décharge 4 km de distance	m ³		0	
Fourniture et mise en oeuvre de sable 0/8 pour lit de pose en enrobage	m ³		0	
Fourniture de grave 0/32,5 pour remblaiement de tranchée sous chaussée	m ³		10	
Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml		120	
Passage de conduites sous obstacles entre 0,5 et 1 m	Unité		1	
<u>3- Eau potable</u>				
Canalisation PVC 110/93,5	ml		120	
Raccords sur canalisation existante PVC diam 110 mm	Unité		1	
Vanne de sectionnement	Unité		1	
Bouche à clef + tube allonge	Unité		2	
Branchement de particulier à reconnecter avec changement de la prise en charge	Unité		6	
TOTAL ht				

IV - DELAIS

Délais de réalisation envisagés après ordre de service :

Durée de l'intervention :

L'entreprise

A....., le

Signature

Marché de travaux de renouvellement de conduites AEP

- Acte d'engagement -

Cet acte d'engagement correspond à la solution de base unique de la consultation.

A – Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché

Mairie de Saint Etienne de Boulogne

Le Village

07200 Saint Etienne de Boulogne

La personne responsable du marché est le représentant de la collectivité compétent pour signer le marché :

Franck BRECHON (Maire).

B – Engagement du candidat

Nom, Prénom du signataire :

Adresse et Téléphone :

agissant pour mon propre compte ;

agissant pour le compte de la société ;

1 – Montant

Après avoir pris connaissance du cahier descriptif et du quantitatif du marché et du règlement de consultation, je m'engage, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées pour l'ensemble du marché (lot unique) aux prix ci-dessous :

	TRANCHE FERME	TRANCHE OPTIONNELLE 1	TRANCHE OPTIONNELLE 2
<i>MONTANT H.T</i>			
<i>T.V.A</i>			
<i>MONTANT T.T.C</i>			

2 – Délai d'exécution

Le délai d'exécution du marché est dejours à compter du

3 – Durée de validité de l'offre

Le présent acte d'engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la consultation.

A....., le

Le candidat

Commune de Saint Etienne de Boulogne

Marché de travaux de renouvellement de conduites AEP

- Certificat de visite -

Je soussigné Franck Brechon, Maire de Saint-Etienne-de-Boulogne, atteste que l'entreprise

.....
est venue visiter le chantier de renouvellement de conduites d'AEP du Village aux Gouzis en date du

.....

En l'absence de ce certificat de visite signé, l'offre sera déclarée non valide.

Franck Brechon

Maire